

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

Савинский детский сад № 3

(МКДОУ Савинский детский сад № 3)

155710, Ивановская обл., Савинский р-он, п. Савино, пер. Швейный, д. 2А,

тел. 8 (49356) 9-12-52, savinskiy_ds3@ivreg.ru

ОКПО 59297604, ОГРН 1023701649553, ИНН/КПП 3722003246/372201001

исх. № 6 от 27.01.2022 г

Начальнику ОНД и ПР г.о. Шуя,
Шуйского и Савинского районов
Корчагину А.В.

Ответ на представление № 54-4-7-23 от 25 января 2022 года.

В ответ на ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности от 25.01.2022 № 54-4-7-23 сообщаем следующее:

1. Ваше представление рассмотрено на оперативном заседании 26 января 2022 года.
2. На указанном заседании приняты меры об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.
3. Разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.

План мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.

№ п/п	Наименование нарушения	Принятые меры	Срок устранения
1	Не обеспечена очистка от снега наружных пожарных лестниц. Основание: п. 2 ППР РФ.	Провести очистку от снега наружных пожарных лестниц.	Проведена незамедлительно

2	Огнетушители, находящиеся на объекте защиты не закреплены на высоте не более 1,5 метра верха корпуса огнетушителя или не располагаются в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 ППР РФ.	Запланировать приобретение специальных подставок для огнетушителей. Провести дополнительный осмотр огнетушителей, в ходе которого разместить огнетушители в соответствии с требованиями.	1 квартал 2022 года
3	Аварийное эвакуационное освещение в проходах и коридоре, служащих для эвакуации людей, находится в неисправном состоянии. Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённый постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, п.7.74 СНиП 23-05 «Естественное и искусственное освещение».	Запланировать приобретение и замену неисправного аварийного эвакуационного освещения.	1 квартал 2022 года

По состоянию на 26 января 2022 года нарушения под пунктами 1 указанного плана устранены в полном объеме.

Заведующая МКДОУ Савинский
детский сад № 3



Handwritten signature of V.M. Gruzdeva

В.М.Груздева

Срок	Принятые меры	Наименование мероприятия
Проведено	Проведен осмотр от огня	Проверка пожарной безопасности
незамедлительно	Проведен осмотр от огня	Проверка пожарной безопасности
срочно	Проведен осмотр от огня	Проверка пожарной безопасности