



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)**

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)
эл. почта: ond-shuya@yandex.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«29» декабря 2021 года № 1134-4-7-23

на № _____ от _____

**Заведующей МКДОУ Савинский
детский сад № 3
Груздевой Валентине Михайловне**

**155710, Ивановская область,
Савинский район, п. Савино,
пер. Швейный, д. 2а**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.**

«29» декабря 2021 г.

г. Шуя

(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору – инспектор
ОАП отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской
области старший лейтенант внутренней службы Котомина Екатерина Михайловна

рассмотрев постановление № 24/157 от «29» декабря 2021 г. по административному правонарушению в области
пожарной безопасности и материалы на должностное лицо – заведующую МКДОУ Савинский детский сад № 3
Груздеву Валентину Михайловну

установил, что

Прокурором Савинского района Ивановской области младшим советником юстиции Д.А. Ланько вынесено постановление об административном правонарушении по факту допущенных должностным лицом – заведующей МКДОУ Савинский детский сад № 2 Вожжевой О.В. нарушения норм законодательства о пожарной безопасности в детском саду, расположенном по адресу: Ивановская область, Савинский район, п. Савино, ул. Первомайская, д. 46.

Указанное лицо нарушило требования (не обеспечили выполнение требований) пожарной безопасности, содержащихся в правилах противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, а именно:

- не обеспечена очистка от снега наружных пожарных лестниц (основание: п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- огнетушители находящиеся на объекте защиты не закреплены на высоте не более 1,5 метра от верха корпуса огнетушителя или не располагаются в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (основание: п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- аварийное эвакуационное освещение в проходах и коридоре служащих для эвакуации людей находится в неисправном состоянии (основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 7.74 СНиП 23 «Естественное и искусственное освещение»).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность объекта. На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу Главному государственному инспектору г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору (Ивановская область, город Шуя, улица Кооперативная, дом 8), либо в вышестоящий орган Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ивановской области (город Иваново, улица Диановых, дом 8-а) или в Шуйский городской суд Ивановской области (Ивановская область, город Шуя, площадь Комсомольская, дом 19) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии представления. По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление вступает в законную силу.

Государственный инспектор
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы



Е.М. Котомина

Представление получил «29» 12 2011г.

Григорьев В.М.
(фамилия, подпись)